



ул. „Житница“ 21, София, пощ. ког 1618

Изх. № 28461 10. 11. 17г.**ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ**

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг-проектиране, авторски надзор и извършване на строително-монтажни дейности за изграждане на кабелна линия СрН, кабелна линия НН и КТП за захранване на нов компресор 150kW на територията на Автобусно поделение Дружба, находящо се в гр. София, гара Искър, ул. „Капитан Любен Кондаков“ № 7”, с идентификационен номер в АОП: 00088-2017-0021, публикувана на 16.10.2017 г.

Във връзка с постъпило запитване по горепосочената процедура и на основание чл. 33, ал. 2 и ал. 4 от ЗОП, предоставям следното разяснение:

Въпрос № 1: „Във връзка с горесцитираната процедура, бихте ли могли да посочите точните количества на материалите по позиции 4, 5, 6, 7 и 8 от стр. 52 от Документацията, а именно:

	Наименование	Тип	Стандарт
	2	3	4
	Силов маслен трансформатор	800kVA, 6/0.4kV	БДС 60076 Директива 2009/125/ЕО на Европейския съюз от 21.05.2014г.
	Кабел СрН	САХЕкТ 1x185 mm ² 12/20 kV или еквивалентен	БДС 2581-85 или еквивалент
	PVC тръба	φ140/4,1mm ²	БДС EN 1329-1:2014 БДС EN 1401-1:2009 или еквивалент
	PVC тръба	φ110/3,2mm ²	БДС EN 1329-1:2014 БДС EN 1401-1:2009 или еквивалент
	Кабелни глави за закрит монтаж, комплект с кабелна арматура	За кабел САХЕкТ 1x185 mm ² 12/20 kV	DIN VDE 0278-628 или еквивалент

	Наименование	Тип	Стандарт
	Кабел НН	СВТ 3x185+95мм2 или еквивалент	БДС 16 291 или еквивалент

Същите са ни необходими за изготвяне на точна количествена сметка и ценово предложение.”

Отговор № 1: Възложителят в Техническата спецификация (Приложение № 1) към документацията за обществената поръчка е заложил, че „В строежа трябва да бъдат вложени материали и оборудване, определени в КС на одобрения от Възложителя и инстанциите работен проект, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти.”, както и редица други изисквания. КС трябва да бъде изготвена от участниците в процедурата, поради което Възложителят не следва да предоставя информация за точните количества на посочените в запитването материали. Подробна информация е предоставена в раздел I. „Пълно описание на предмета на поръчката” от Документацията за обществена поръчка и Техническата спецификация (Приложение № 1) към Документацията за обществената поръчка.

СЛАВ МОИ
Изпълнител



Подписите са
заличени на
основание чл. 2, ал.
2, т. 5 от ЗЗЛД, във
връзка с чл. 42, ал. 5
от ЗОП