



СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД

ул. „Житница“ 21, София, пощ. ког 1618

Изх. № 992/20.12.18г.

**ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ**

ОТНОСНО: Открита процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**РЕНОВИРАНЕ НА ОСВЕТИТЕЛНА УРЕДБА В СЕРВИЗНИ ХАЛЕТА И ВЪНШНА ОСВЕТИТЕЛНА УРЕДБА В АП „МАЛАШЕВЦИ“**“, с идентификационен номер в АОП: 00088-2018-0053.

Във връзка с постъпило запитване по горепосочената процедура и на основание чл. 33, ал. 2 и ал. 4 от ЗОП, предоставям следното разяснение:

Въпрос № 1:

„В Приложение 1 Техническа спецификация, раздел III Спецификация, т.2, трето тире, сте изискали:

Монтаж на нови осветители, като броя им и тип мощност е съгласно разработен идеен проект – 672 бр.;

Въпрос: Моля да ни бъде представен споменатия идеен проект или да ни бъде осигурен достъп до него за запознаване.”

Отговор № 1:

Съгласно техническото задание се предвижда разработване на работен проект, което включва основен проект по част електрическа, също така и заснемане на ситуация и сгради и светотехнически проект, откъдето трябва да се получат всички осветености посочени в техническото задание от Възложителя.

Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие.

Въпрос № 2:

„В списъка на сградите, в които ще се извърши рехабилитация на осветлението е записано: - Районно осветление в АП „Малашевци“; - Фасадно осветление административна сграда; – Фасадно осветление сервиси и т.н..

Въпрос: Възложителят желае да се изгради архитектурно-художествено, фасадно осветление на споменатите сгради или да се поставят осветителни тела на фасадите на сградите за районно осветление на прилежащите територии около споменатите сгради? Ако се има в предвид второто, то Изпълнителя ще може ли да използва фасадите и на други сгради за районно осветление? Моля ясно да бъде дефинирано желанието на Възложителя.“

Отговор № 2:

Означава да се поставят осветителни тела за външно осветление на фасадите на посочените сгради в техническото задание от Възложителя, за постигане на осветеност

на прилежащите територии съгласно изискванията на техническото задание на Възложителя.

Въпрос № 3: „В списъка на сградите, в които ще се извърши рехабилитация на осветлението е записано: - Вътрешно осветление сервизи. При огледа на обекта се установи, че в сградите със сервизите има много допълнителни помощни помещения, в които осветлението е реализирано с луминисцентни лампи (пури). От дефинираните параметри към осветителните тела в Техническата спецификация е видно, че няма осветителни тела за тези помещения. Моля Възложителя да потвърди, че тези помещения не са предмет на настоящата поръчка.“

Отговор № 3:

Вътрешно осветление сервизи не включва административни и офисни помещения в тези загради.

Помещения административни и офисни в сервизите не са предмет на тази поръчка.

Въпрос № 4: „В списъка на сградите, в които ще се извърши рехабилитация на осветлението е записано: - Вътрешно осветление ГСМ. При огледа на обекта се установи, че ГСМ се състои от сграда с помещения и навес от стоманено-тръбна конструкция. Моля да потвърдите, че предмет на рехабилитация на осветлението е само осветлението под навеса и не се включва осветлението вътре в помещенията.“

Отговор № 4:

Обект на осветяване е навес от стоманено тръбна конструкция и проходен тунел до сграда на ГСМ.

Въпрос № 5: „В списъка на сградите, в които ще се извърши рехабилитация на осветлението е записано: - Вътрешно осветление бояджийно. При огледа на обекта се установи, че съществуващата осветителна инсталация е реализирана във взривозащитен вариант. В техническата спецификация няма изисквания към осветителни тела, които да са приложими за такъв вид инсталация.

Въпрос: Трябва ли да бъдат взривозащитени новите осветителни тела в бояджийното? Ако отговорът е да, моля да бъде представена техническа спецификация на осветителните тела. Моля да бъде посочена категорията на пожароустойчивост на помещението. Моля също да бъде предоставена информацията относно категорията на пожароустойчивост на другите помещения.“

Отговор № 5:

Подлежи на подмяна само съществуващото работно LED осветление, за достигане на нужната осветеност.

Въпрос № 6: „В тръжната документация няма изисквания относно управлението на осветлението (начин и време на включване и изключване). Моля да потвърдите, че управлението на осветлението не е в обхвата на настоящата поръчка.“

Отговор № 6:

Да, управлението на осветлението не е обект на тази поръчка и никъде не е упоменато в техническото задание на Възложителя.

Въпрос № 7: „В предмета на поръчката е включено: „Демонтаж на стари амортизирани, повредени или унищожени елементи от външното и вътрешно осветление в следствие на продължителна експлоатация и амортизация.“, а в т. 7.3. от указанията за

ценовото предложение от документацията са конкретизирани бройките на демонтажните работи. При огледа беше констатирано, че за вътрешно осветление в сервизните помещения са използвани индустриални осветители, на които корпуса със светлоизточника са монтирани (окачени) на тавана и пуско-регулираща апаратура (ПРА) встрани на стената.

Въпрос: Моля за уточнение, че за указаните демонтажни работи се отнася демонтаж на монтираните на тавана корпуси със светлоизточници.”

Отговор № 7:

Да, демонтажа е на старите осветители по тавани и окачващи конструкции.

Въпрос № 8: „При огледа беше установено прекъсване на захранващите кабели за районно (улично) осветление, които са положени в изкоп.

Въпрос: Има ли конкретно изискване Възложителят възстановяването на захранването да се извърши подземно? Ще допусне ли Възложителят възстановяване на захранването чрез въздушни линии?”

Отговор № 8:

Там където позволява може да се допусне въздушно захранване след предварително съгласуване с Възложителя.

Въпрос № 9: „При огледа на обекта се установи наличие на стари осветители, включително и с живачни лампи, монтирани на КТП.

Въпрос: Предвидени ли са за подмяна наличните стари осветители на КТП?”

Отговор № 9:

Да, предвидена е подмяна на осветителите при КТП.

Въпрос № 10: „С цел оптимално разпределение на монтираните мощности при изготвянето на техническия проект, моля да потвърдите, че при спечелване на процедурата, на определения за изпълнител ще бъдат предоставени еднолинейни схеми на всички захранващи ел. табла имащи отношение към осветлението.”

Отговор № 10:

Да, ще бъде предоставена нужната информация и съдействие от компетентните лица в случая.

Въпрос № 11: „Моля да потвърдите, че при спечелване на процедурата, на определения за изпълнител ще бъдат предоставени архитектурни подложки на сградите включени в обекта за реставрация на осветлението, както и кадастрална подложка за прилежащия терен за районното осветление, в DWG формат.”

Отговор № 11:

Възложителят не разполага с данните в искания формат.

Въпрос № 12: „Относно изискване на Възложителя за доказване на съответствието на предложените от участника осветителни тела /диодни LED или еквивалент / с изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация чрез копия на протоколи, заверени от производителя за извършени типови изпитания и

измервания от акредитирана българска и/или европейския съюз лаборатория, доказващи: фактор на мощността: цветна температура на осветителното тяло: индекс на цветопрераване CRI: светлинен поток излъчван от осветителя: светлинен добив на осветителя: защита IP и защита IK.

В България няма акредитирана лаборатория, която да извърши типови изпитания относно: цветна температура на осветителното тяло и индекс на цветопрераване CRI. Обикновено тези параметри не се измерват за осветителното тяло, а за използваните в него светлоизточници – в случая светодиоди (LED).

Въпрос: Ще приеме ли Възложителя, каталожни данни на производителя на светодиоди за посочените параметри?”

Отговор № 12:

В съответствие с направените проучвания от Възложителя в България има акредитирана лаборатория даваща заедно с другите типови измервания и изпитания показателите за цветна температура и индекс на цветопрераване CRI на осветители.

Възложителя няма да приеме каталожни данни на производители на светодиоди (LED).

Въпрос № 13: „В отговор на зададен към Вас въпрос относно регулиране на мощността на осветителите на 50% и 100% сте пояснили, че това ще се извършва „с ниско волтово напрежение” подавано „по кабел, който не е обект на тази поръчка”, а „в LED осветителите трябва да е заложена изходяща буска или конектор”.

Въпрос: Моля Възложителя да поясни какво се разбира под „ниско волтово напрежение“? Моля да бъде специфицирана тази изходяща буска и конектор?”

Отговор № 13:

Ниско волтово напрежение от 0 волта до 15 волта. Всякаква изходяща буска или конектор не нарушаваща изискването на Възложителя в техническото задание за IP код на осветителя.

СЛАВ МОНОВ

Изпълнителен директ

Подписите са заличени на

основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД

във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП.