



# СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД

ул. „Житница“ 21, София, пощ. ког 1618

Изх. № 962 / 10.12.18r

**ДО  
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ**

**ОТНОСНО:** Открита процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„РЕНОВИРАНЕ НА ОСВЕТИТЕЛНА УРЕДБА В СЕРВИЗНИ ХАЛЕТА И ВЪНШНА ОСВЕТИТЕЛНА УРЕДБА В АП „МАЛАШЕВЦИ“**”, с идентификационен номер в АОП: 00088-2018-0053.

Във връзка с постъпило запитване по горепосочената процедура и на основание чл. 33, ал. 2 и ал. 4 от ЗОП, предоставям следното разяснение:

**Въпрос № 1:**

„Възложителя предвижда ли да бъде извършена подмяна на захранващи кабели към осветителите за вътрешен и външен монтаж, или това ще се направи само където се налага?“

**Отговор № 1:**

Да, подмяна ще се извърши там където се налага. Съгласно техническата документация „всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 12:30 до 16:30 часа“, са предвидени огледи на обекта и изпълнителя да прецени, къде се налага подмяна и къде не се налага. След предварителна уговорка на посочения телефон, в удобно и за двете страни време може да се правят огледи. Лице за контакти: инж. Кузман Кузманов – Главен енергетик в Автобусно поделение „Малашевци“ - тел. за контакти - +359 884 665 755. Допълнително се предвижда разработка на работен проект.

**Въпрос № 2:**

„В какъв режим се предвижда да работи осветлението 24/7, дневен/нощен или друг?“

**Отговор № 2:**

Всеки работен ден от 8:00 часа до 16:30 часа

При ремонтни дейности е възможно часовия диапазон да се удължи спрямо създадена ситуация за вътрешните помещения. Външните площи се осветяват непрекъснато в тъмната част на деня.

**Въпрос № 3:** „Моля Възложителя да поясни на колко електрически кръга са разделени съществуващите осветителните уредби и имат ли система за димиране?“

**Отговор № 3:**

Съгласно техническата документация се предвижда разработване на работен проект след направени огледи на място.

**Въпрос № 4:** „Има ли определена мощност за осветителните системи и с каква стойност е?“

**Отговор № 4:**

Съгласно техническото задание се предвижда разработване на работен проект, откъдето трябва да се получат всички осветености от 300 Lux, а мощностите са посочени в техническото задание и са предвидени бройките на LED осветители от Възложителя. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие.

Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците.

**Въпрос № 5:** „Моля Възложителя да поясни съществуващите рогатки на осветителите ще се демонтират ли или ще се преизползват?“

**Отговор № 5:**

Съгласно техническото задание се предвижда разработване на работен проект и демонтаж на стари амортизирани, повредени или унищожени елементи от външното и вътрешно осветление в следствие на продължителна експлоатация и амортизация.

**Въпрос № 6:** „Моля Възложителя да предостави архитектура на сградите и/или скици на сградите и външните площи включени в настоящата процедура?“

**Отговор № 6:**

Съгласно техническото задание се предвижда разработване на работен проект, което включва освен проект по част електрическа, също така и заснемане на ситуация и сгради.

**Въпрос № 7:** „Моля Възложителя да предостави съществуващите ел.схеми на осветлението и разпределителните табла?“

**Отговор № 7:**

Съгласно техническото задание се предвижда разработване на работен проект, след направени огледи.

С. Подписите са заличени на  
И: основание чл.2, ал.2, т.5 от  
ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5  
от ЗОП

