



СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД

ул. „Житница“ 21, София, пощ. ког 1618

Изх. №

923-1 / 03.12.18г.

**ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ**

ОТНОСНО: Открита процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**РЕНОВИРАНЕ НА ОСВЕТИТЕЛНА УРЕДБА В СЕРВИЗНИ ХАЛЕТА И ВЪНШНА ОСВЕТИТЕЛНА УРЕДБА В АП „МАЛАШЕВЦИ“**“, с идентификационен номер в АОП: 00088-2018-0053.

Във връзка с постъпило запитване по горепосочената процедура и на основание чл. 33, ал. 2 и ал. 4 от ЗОП, предоставям следното разяснение:

Въпрос № 1:

„В описаните изисквания на всички осветители е записано, че те трябва да имат възможност за регулиране на мощността 50 %, 100 %. Това означава ли фиксирани две мощности на работа или всички възможности между 50 и 100 % (димирание). Също така как се очаква да бъдат превключвани тези мощности?“

Отговор № 1:

Да, това означава, че изискването е LED осветителите да имат две фиксирани мощности 50 и 100%, съгласно ТЗ.

Превключването ще бъде използвано от възложителя в бъдещата интелигентна система за управление на LED осветлението при наличие на движение и присъствие в различните сектори на обектите. Очакваното превключване е чрез управляващо напрежение по кабел, който не е обект на тази поръчка.

В LED осветителите трябва да е заложена изходяща бухса или конектор за това управление с ниско волтово напрежение.

С
Е

Подписите са заличени на
основание чл.2, ал.2, т.5 от
ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5
от ЗОП