



СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД

ул. „Житница“ 21, София, пощ. ког 1618

Изх. № 996 / 21.12.18г

ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

ОТНОСНО: Открита процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„РЕНОВИРАНЕ НА ОСВЕТИТЕЛНА УРЕДБА В СЕРВИЗНИ ХАЛЕТА И ВЪНШНА ОСВЕТИТЕЛНА УРЕДБА В АП „МАЛАШЕВЦИ“**”, с идентификационен номер в АОП: 00088-2018-0053.

Във връзка с постъпило запитване по горепосочената процедура и на основание чл. 33, ал. 2 и ал. 4 от ЗОП, предоставям следното разяснение:

Въпрос № 1:

„В т. II. Изисквания от ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ Възложителят е записал следното:

„Също така на подмяна подлежат осветителни тела /натриеве, ЛЛ, КЛЛ/ с енергоспестяващи /диодни LED или еквивалент / осветители и електрозахранващите кабелни линии от разпределително табло/кутия до осветителните тела.“

За да бъде изготвена количествено-стойностната сметка към ценовото предложение, моля Възложителят да уточни какъв е вида и броят на разпределително табло/кутия обект на настоящата поръчка, както и количествата и видовете на електрозахранващите кабелни линии обект на настоящата обществена поръчка?“

Отговор № 1:

Съгласно техническата документация от Възложителя, са предвидени огледи на обекта и изпълнителя да прецени, къде се налага подмяна и къде не се налага. Допълнително се предвижда разработка на работни проекти, част електрическа за постигане на изисканите осветености посочени в Техническото задание на Възложителя.

Въпрос № 2:

„В т. III. Спецификация от ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ Възложителят е записал следното:

„1. Списък на сградите, в които ще се извърши рехабилитация на осветлението:

- Районно осветление в АП „Малашевци“;
- Фасадно осветление административна сграда;
- Фасадно осветление сервизи;
- Вътрешно осветление сервизи;
- Вътрешно осветление бояджийно;
- Вътрешно осветление агрегатно.
- Вътрешно осветление ГСМ“

От отговора на въпрос № 1 от публикуваните в Профила на купувача разяснение с изх. № 982/18.12.2018 г. не става ясна точната бройка на осветителните тела, които трябва да бъдат демонтирани и съответно подменени с нови /съответно по документацията – 142 бр., а при направения оглед на място от участник – 122 бр./ . За целите на ценообразуването, моля Възложителят да уточни какво е количеството и видовете на осветителните тела, които трябва да се демонтират от фасадите, както и какво е количеството и видовете на осветителните тела, които желаете да бъдат монтирани на фасадата?“

Отговор № 2:

Съгласно техническата документация от Възложителя, са предвидени огледи на обекта и изпълнителя да прецени, къде се налага подмяна и къде не се налага. Допълнително се предвижда разработка на работни проекти, част електрическа за постигане на изискваните осветености посочени в Техническото задание на Възложителя.

Въпрос № 3:

„В т. II. Изисквания от ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ Възложителят е записал следното:

„Броят и мощността на /диодни LED или еквивалент / осветителните тела, които ще се вложат при изпълнение на поръчката е в зависимост от височината, на която ще се монтират и необходимостта от постигане на осветеност от минимум /300/ триста лукса, съгласно изискване на Възложителя.“

Моля Възложителят да потвърди, че могат да бъдат оферирани осветителни тела с различни от заложените в спецификацията на Възложителя стойности на параметрите Мощност и Светлодобив на осветителя при условие, че бъдат спазени стойностите на осветителните параметри залегнали в изискванията на възложителя и бъдат постигнати изискванията за осветеност – мин. 300 лукса?“

Отговор № 3:

Съгласно техническото задание се предвижда разработване на работен проект, откъдето трябва да се получат всички осветености от 300 Lux, а мощностите са посочени в техническото задание и са предвидени бройките на LED осветители от Възложителя.

Всички минимално допустими параметри на осветителите са посочени в техническото задание от Възложителя.

Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие.

Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците.

Въпрос № 4: „В т. III. Спецификация от ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ Възложителят е записал следното:

„2. Изпълнителят трябва да извърши демонтаж на стари и монтаж на нови осветители както следва:

- Демонтаж на височина до 12м – 142бр.;
- Демонтаж на височина до 9м – 530бр.;
- Монтаж на нови осветители, като броя им и тип мощност е съгласно разработен идеен проект - 672;
- Подмяна на ел. кабели, където е наложително;“

4.1. Моля Възложителят да уточни има ли разработен идеен проект, според който трябва да се монтират 672 бр. осветителни тела и ще ни бъде ли предоставен той за целите на ценообразуването?

4.2. Какъв е начина за определяне къде е наложителна подмяна на ел. кабели и ще ни бъдат ли предоставени техните количества и видове за целите на ценообразуването?

Отговор № 4:

Подмяна ще се извърши там където се налага. Съгласно техническата документация, са предвидени огледи на обекта и изпълнителя да прецени, къде се налага подмяна и къде не се налага. Допълнително се предвижда разработка на работен проект.

Въпрос № 5: „В т. VII Максимален срок за изпълнение на поръчката от ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ Възложителят е записал следното:

„Срок за разработване на работен проект, демонтаж, доставка и монтаж на осветители - не може да бъде по-дълъг от 90 дни и по-кратък от 30 дни от датата на сключване на договора.“

От документацията е видно, че след подписване на договор с избрания изпълнител той трябва да изготви Работен проект. С оглед на това, че количествено-стойностната сметка е следствие на проектирането и изготвянето ѝ е част от разработване на Технически проект. Смятаме, че на етап оферирание е невъзможно да бъде изготвена и остойностена коректна такава.

От друга страна, в образец № 3 – Ценово предложение, Възложителт е записал следното:

Важно: Към Ценовото предложение, участникът представя остойностена количествено-стойностна сметка.

Същевременно документацията и проектът на договор не предвиждат възможност за допълнително възлагане на дейности, в случай, че не са заложили определени позиции в количествено-стойностната сметка, а същата би могла да бъде изготвена в цялост едва след етапа на проектиране, който е част от изпълнението на предмета на обществената поръчка.

С оглед на горепосоченото, **моля да ни бъдат предоставени количествата на осветителни тела по видове и мощности, както и всички други дейности, материали и консумативи, необходими за изготвяне на изискваната количествено-стойностна сметка и коректно формиране на ценовата оферта. В случай, че такава не трябва да бъде изготвена, моля да ни разясните подробно видовете и количествата на дейностите и материалите необходими за изпълнение на обществената поръчка, за да можем да ценообразуваме коректно?“**

Отговор № 5:

Съгласно техническото задание се предвижда разработване на работен проект, което включва освен проект по част електрическа, също така и заснемане на ситуация и сгради. От където следва ясно че изпълнителя си изготвя количествено стойностната сметка въз основа на направения от него работен проект.

Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие.

Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците.

Въпрос № 6: „Предвижда ли се подмяна на заземителната уредба на външното (Районно осветление) в двора на АП „Малашевци“ с оглед осигуряване на нормативните изисквания и безопасността на осветителната уредба?“

Отговор № 6:

Не се предвижда подмяна на заземителната уредба. Съгласно техническото задание се предвижда разработване на работен проект и демонтаж на стари амортизирани, повредени или унищожени елементи от външното и вътрешно осветление в следствие на продължителна експлоатация и амортизация.

СЛАВ МОНОВ

Изпълнителен директор

