



СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД

ул. „Житница“ 21, София, пощ. ког 1618

Изх. № 16 | 08.01.20v

**ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ**

ОТНОСНО: Процедура „публично състезание“ по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**ИЗТЕГЛЯНЕ НА НОВ ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТАБЛА ЗА АВТОМИВКА И ПОМОЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ В АВТОБУСНО ПОДЕЛЕНИЕ ДРУЖБА**“, с идентификационен номер в АОП: 00088-2019-0030

Във връзка с постъпило запитване по горепосочената процедура и на основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП, предоставям следното разяснение:

Въпрос № 1:

„*В приложената към Ценовото предложение от документацията за участие Количество-стойностна сметка липсва позиция „Направа на изкоп, зариване и Трамбоване“ - ще бъде ли добавена като отделна позиция към КСС, или трябва да се калкулира в цената в позиция 3 „Монтаж на кабел 0,4kV. тип CABT 3x185 +95 мм 2“?*“

Отговор № 1:

Не. Дейностите по направа на изкоп, зариване, трамбоване и възстановяване на настилки следва да се калкулират в цената на позиция Позиция 22 „Възстановяване на настилки“.

Въпрос № 2:

„*Количеството в Позиция 22 „Възстановяване на настилки“ е 20 м², което не съответства на количествата настилки, които реално ще трябва да бъдат възстановени - приблизително 100 м². Ще бъде ли променено количеството по посочената позиция в КСС?*“

Отговор № 2:

Новият захранващ кабел следва да бъде изтеглен в трасето на съществуващия такъв, който към настоящия момент е дефектиран. Количеството по позиция 22 „Възстановяване на настилки“ е предвидено за отсечките, в които съществуващото трасе е непроходимо и се наложи разкопаване, зариване, трамбоване и възстановяване на настилки.

Въпрос № 3:

„Има ли работен проект за изпълнение на обекта и може ли да се запознаем с него?“

Отговор № 3:

Предвидените в настоящата обществена поръчка дейности представляват по същността си „текущ ремонт“ по смисъла на чл. 151, ал.1, т.4 и 5 от ЗУТ - не се предвижда изграждане на ново трасе или съоръжения, което не налага изработка на проект и провеждане на процедура по издаване на разрешение за строеж.

СЛАВМОНОВ

Изпълнителен директор

Подписите са заличени
на основание чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП