



СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД

ул. „Житница“ 21, София, пощ. ког 1618

Изх. № 29/10.01.22

ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

ОТНОСНО: Процедура „публично състезание“ по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗТЕГЛЯНЕ НА НОВ ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТАБЛА ЗА АВТОМИВКА И ПОМОЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ В АВТОБУСНО ПОДЕЛЕНИЕ ДРУЖБА“, с идентификационен номер в АОП: 00088-2019-0030

Във връзка с постъпило запитване по горепосочената процедура и на основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП, предоставям следното разяснение:

Въпрос № 1:

„Във връзка с подготовка на оферта за участие в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗТЕГЛЯНЕ НА НОВ ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТАБЛА ЗА АВТОМИВКА И ПОМОЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ В АВТОБУСНО ПОДЕЛЕНИЕ ДРУЖБА“, бихме желали да получим информация относно захранването на новото ГРТ табло. След направен оглед на 08.01.2020 г. Установихме, че вариантите са три: ГРТ 3, ГРТ 4 и ГРТ 7 и в трите има свободен капацитет за присъединяване. Има ли изискване къде трябва да присъединим новото ГРТ табло за автомивката?»

Отговор № 1:

Новото табло следва да се захрани посредством нов кабел, изтеглен на мястото на съществуващия кабел и свързан на същото място - ГРТ 2 в ЗРУ 4.

СЛАВ МОНОВ
Изпълнителен д

Подписите са заличени
на основание чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП