



СД-ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ АП "МАЛАШЕВЦИ"

ЛЕГЕНДА

- 1- - Разпределително командно табло към компресор ТК—комплектна доставка
- 2- - Табло ТАО метан станция противвлажно с IP=54
- 3- - Електро шахти—новоизградени на площадката

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Ел. кабелните шахти да се запълнят с пясък след монтажа на кабелите, газовете и PVC тръби.
2. Захранващите кабели към табло ТАО И ТК е предмет на отделен проект.
3. Преминването на ел. кабелите в местата на пресичане на технологичният канал, трябва да се изпълни под техн. канал съгл. Наредба N-13-1971г. и Наредба N6.
4. В проекта са заложени PVC и газ. тръби от колонките до касовите апарати за изтегляне на кабели към тях по поръчка на фирмата доставчик.
5. Преди полагане на захранващи кабели на площадката да се уточнят с точност съществуващите кабелни трасета с помощта на ел. лаборатория и трасират новите кабелни захранвания.

Обозначение :  $\frac{\text{позиция N}}{\text{мощност kW}}$   
 Обозначение :  $\frac{\text{мощност kW}}{\text{токав кръг N}}$

СЪГЛАСУВАЛИ СПЕЦИАЛНОСТИ:

АРХ	арх. Е.Терзиева
СК	инж. М.Стефанова
ВиК	инж. Н.Радомиров
ОВК	инж. А.Янова
ПБЗ	инж. В.Генadieва

ЛИЛИЯ ХИВ ООД

Проектант	инж. Т.Пампорова
Управител	инж. Л.Вълчева

Обект: **Ведомствена метанстанция към Столичен автотранспорт ЕАД кв. 2, м. НПЗ "Хаджи Димитър Малашеви", район Подуяне,**

проектирано март 2014г.  
 част: ЕЛ  
 мащаб: 1:200  
 всички чертежи: 6  
 инв. номер

Съдържание на чертежа:  
 Външно ел. захранване на площадката