

		Обект: Водомствена метанстанция към Столичен автотранспорт ЕАД, кв. 2, НПЗ "Хаджи Димитър-Малашевци", район Подуяне						
		КАБЕЛЕН ЖУРНАЛ					вс.л.: 5	лист: 2
	означение на кабела	Направление на кабела		тип и сечение на кабела [mm ²]	дължи- на [m]	полага се:	Забележки: (ΔU %)	
		от	до					
11	С-11	ТДО	Осветление навес	NYBY-FR 3x2.5	55	в ок. таван и в изкоп		
12	С-12	ТДО	Осветление навес	NYBY-FR 3x2.5	45	в ок. таван и в изкоп		
13	С-13	ТДО	Осветление надпис	NYY-FR 3x2.5	20	в ок. таван		
14	С-14	ТДО	Външно фасадно осветление	NYY-FR 3x2.5	40	в ок. таван		
15	С-15	ТДО	Осветление тотем	NYY 3x6	50	PVC Ф50 в изкоп		
16	С-16	ТДО	Осветление входове	NYY 3x2.5	130	PVC Ф50 в изкоп		
17	С-17	ТДО	Осветл. газ. колонка поз.8-01	NYBY-FR 3x2.5	30	в ок. таван и в изкоп г. тр 1”		
18	С-18	ТДО	Осветл. газ. колонка поз.8-02	NYBY-FR 3x2.5	45	в ок. таван и в изкоп г. тр 1”		
		КОНТРОЛНИ КАБЕЛИ						
1	К-1	ТДО	Стоп бутон	NYY-FR 3x1.5	20	в ок. таван и скри- то под мазилката		
2	К-2	ТДО	Стоп бутон	NYY-FR 3x1.5	10	в ок. таван и скри- то под мазилката		
3	К-3	ТДО	Фото клетка	NYY-FR 3x1.5	10	в ок. таван и скри- то под мазилката		

		Обект: Водомствена метанстанция към Столичен автотранспорт ЕАД, кв. 2, НПЗ "Хаджи Димитър-Малашевци", район Подуяне						
		КАБЕЛЕН ЖУРНАЛ					вс.л.: 5	лист: 3
	означение на кабела	Направление на кабела		тип и сечение на кабела [mm ²]	дължи- на [m]	полага се:	Забележки: (ΔU %)	
		от	до					
4	K-01	ТДО	Кнопка поз. 2.02-ОВ	NYBY-FR 5x1,5	20	в ок. таван и открито		
5	K-07	ТДО	Кнопка поз. 2.01-ОВ	NYBY-FR 5x1,5	20	в ок. таван и открито		
		Силови кабели от командно табло на компресор поз. 1						
1	СК-01А,В WM1А; WM1В	Командно табло (ТК) към компресор поз. 1	Компресор поз. 1	2(NYBY-FR 3x95+50)	15	в каб. канал и ст. тр. Ф80/6mm	№ на кабел по журнал № на кабел по техн. документация	
2	СК-02 WM2	ТК към компр. поз.1	Помпа за вода поз. 4	NYY-FR 5x2.5	30	в каб. канал, по мет. констр. в газ. тр. 1''		
3	СК-03 WM3	ТК към компр. поз.1	Вентилатор въздушен (към охладителя) поз. 3-01	NYY-FR 5x2.5	20	в каб. канал, по мет. констр. в газ. тр. 1''		
4	СК-04 WM4	ТК към компр. поз.1	Вентилатор въздушен (към охладителя) поз. 3-02	NYY-FR 5x2.5	25	в каб. канал, по мет. констр. в газ. тр. 1''		
5	СК-05 WM5	ТК към компр. поз.1	Вентилатор въздушен (към охладителя) поз. 3-03	NYY-FR 5x2.5	30	в каб. канал, по мет. констр. в газ. тр. 1''		

6	СК-06 WM6	ТК към компр. поз.1	Вентилатор въздушен (към охладителя) поз. 3-04	NYU-FR 5x2.5	35	в каб. канал, по мет. констр. в газ. тр. 1”		
		Обект: Ведомствена метанстанция към Столичен автотранспорт ЕАД, кв. 2, НПЗ "Хаджи Димитър-Малашевци", район Подуяне						
		КАБЕЛЕН ЖУРНАЛ					вс.л.:5	лист: 4
	означение на кабела	Направление на кабела		тип и сечение на кабела [mm ²]	дължи- на [m]	полага се:	Забележки: (ΔU %)	
		от	до					
7	СК-07 WTH31	ТК към компр. поз.1	Контрол вентилатор въздушен	NYU-FR 3x1.5	30	в каб. канал, по мет. констр. в газ. тр. 1”		
8	СК-08 WM9	ТК към компр. поз.1	Помпа за масло поз. 9	NYBY-FR 5x2.5	15	в каб. канал и ст. тр. Ф80/6mm		
9	СК-09 WB1	ТК към компр. поз.1	Компресор поз. 1	NYBY-FR 16x1.5	25	в каб. канал и ст. тр. Ф80/6mm		
10	СК-10 WB1-2	ТК към компр. поз.1	Компресор поз. 1	NYBY-FR 16x1.5	25	в каб. канал и ст. тр. Ф80/6mm		
11	СК-11 WB1-3	ТК към компр. поз.1	Компресор поз. 1	NYBY-FR 12x1.5	25	в каб. канал и ст. тр. Ф80/6mm		
12	СК-12 WB3	ТК към компр. поз.1	Компресор поз. 1	NYBY-FR 12x1.5	15	в каб. канал и ст. тр. Ф80/6mm		
13	СК-13 WSBEG2	ТК към компр. поз.1	Компресор поз. 1	NYBY-FR 3x1.5	15			
14	СК-14	Командно табло към компресор поз. 1	Аварийен стоп бутон поз.8-01	NYBY-FR 3x1.5	30	по мет. констр. и в газ. тр. 1”		
15	СК-15	ТК към компр. поз.1	Газ. колонка поз.8-01	NYBY-FR 6x1.5+1x2.5	30	по мет. констр. и в газ. тр. 1”		

16	СК-16	Командно табло към компресор поз. 1	Аварийен стоп бутон поз.8-02	NYBY-FR 3x1.5	45	по мет. констр. и в газ. тр. 1"		
17	СК-17	ТК към компр. поз.1	Газ. колонка поз.8-02	NYBY-FR 6x1.5+1x2.5	45	по мет. констр. и в газ. тр. 1"		
		Обект: Водствена метанстанция към Столичен автотранспорт ЕАД, кв. 2, НПЗ "Хаджи Димитър-Малашевци", район Подуяне						
		КАБЕЛЕН ЖУРНАЛ					вс.л.: 5	лист: 5
	означение на кабела	Направление на кабела		тип и сечение на кабела [mm ²]	дължина [m]	полага се:	Забележки: (ΔU %)	
		от	до					
18	СК-18	ТК към компр. поз.1	Тиристорно у-во към поз.1	NYBY-FR 3x1.5	15	в каб. канал и ст. тр. Ф80/6mm		
	Забележка:	Сечението на кабелите от Табло компресор до компресорният агрегат са дадени съобразно предоставената документация към компресор тип SW160-F1-EM за площадката	Доставката на кабели с номера от СК-09 до СК-13 да се изпълни след уточняване с Инвеститора дали са включени в комплектната доставка към компресорният агрегат					

--	--	--	--	--	--	--	--