



СЪГЛАСУВАЛИ СПЕЦИАЛНОСТИ				
АРХ	арх. Е. Терzieva			
СК	инж. М. Стефанова			
ВиК	инж. Н. Радомиров			
ЕЛЕКТРО	инж. Т. Пампорова			
ОВК	инж. А. Янова			
ПБЗ	инж. В. Геннадиева			
ГЕНПЛАН	инж. К. Цветков			

8	Газоколонка за КПГ, тип ESP22, двойна, електронна, Q=0.3+75 kg/мин	2	-	300	300	внос
7	Компресор за въздух Q=150 л/мин, N=1.5 кВт	1	-	25	25	внос
6	Хранилище (акумулатори) за складиране на газ, Q=1760 л (440 нм3 при 250 bar)	1	-	3000	3000	внос
5	Изсушител за природен газ тип STV 6000 Ppab=16 bar, Q=1210 нм3/час	1	-	730	730	внос
4	Помпа за вода Q=37.8 м3/час, N=4.0 кВт	1	-	-	-	внос
3	Вентилатор въздушен Q=17700 м3/час, N=1.83 кВт	4	-	-	-	внос
2	Охладител въздушно-воден Q=206 кВт	1	-	600	600	внос
1	Механичен бутален компресор SW160F6-EM Ppab=6 bar, Q=1050 нм3/час, N=160 кВт	1	-	5000	5000	внос
Поз. No.	Наименование	кол.	мат.	един. маса	обща маса	производител

ЛИЛИЯ ХИВ ООД

Обект: Ведомствена метанстанция към Столичен автотранспорт ЕАД кв. 2, м. НПЗ "Хаджи Димитър Малашевски", район Подуяне

Проектант: инж. Л. Арсов
Управител: инж. Л. Вълчева

Съдържание на чертежа: Комановка на оборудването и тръбни разводки, План и разрез

проектирано май 2014 г.
част: МТ
фаза: ПП
масштаб: 1:50
всички чертежи: 7
инв. номер: черт. 7

Вход на природен газ 0.6 МРа (6.0 bar) от съществуващ ГЗРП